



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0234/01/2012

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Wymienniki ciepła typu: LA, LB, LC, LD**

Zawierający / containing: stal nierdzewną, miedź, nikiel

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach ciepłej wody i centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

SeCeS - Pol Sp. z o.o.
82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Warszawska 50

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SeCeS - Pol Sp. z o.o.
82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Warszawska 50

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-03-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-03-21
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 21 marca 2012

The date of issue of the certificate: 21st March 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady